

МБДОУ "Детский сад №60"

ул. Сафарского, 25/1.

«28» июля 2016г

## АКТ

Комиссия в составе:

Представителей подрядной организации ООО «Нордкомп»

инженер СБ Хастенко Ю.А.

Представителей заказчика

Заведующей МБДОУ №60 Тренер Татьяна  
Тедрובה

Установила и составила настоящий АКТ о нижеследующем, что на объекте заказчика:

- была произведена установка системы «Стрелец-Мониторинг»

- система работает исправно

- сигнал «Пожар» уходит на пульт МЧС

- замечаний нет

От заказчика Заведующей  
тел. (8212)32-31-90

Тренер Т.Г.  


От подрядчика ООО «Нордкомп»  
тел. (8212)310-310

ООО «НОРДКОМП»  


**А К Т**  
**приемки объекта, оснащенного пожарной автоматикой и оборудованием**  
**передачи тревожных сообщений на пульт ПАК «Стрелец – Мониторинг»**  
**в промышленную эксплуатацию**

г. Сыктывкар  
место составления

« 28 » июля 2016 г.

Оборудование РСПИ "Стрелец - Мониторинг" исп. 2.

Смонтированное на объекте защиты: МБДОУ "Детский сад №60"  
(наименование здания, помещения, сооружения)

расположенном по адресу:

г. Сыктывкар, ул. Старовского, 26/1  
(фактическое местонахождение)

**Рабочая комиссия, в составе:**

Ответственное лицо на объекте защиты:

Заведующий Тренер Т.Г.  
ФИО

Представитель Исполнителя:

инспектор СБ Хотенко Юрий Александрович  
ФИО

Представитель МЧС:  
(если участвовал)

ФИО

Представитель привлеченной организации:  
(если участвовали)

ФИО, должность, организация

Произвела проверку технических средств пожарной автоматики в составе:

1. Автоматическая пожарная сигнализация
2. Система оповещения и управления эвакуацией

Произвела проверку технических средств передачи тревожных сообщений в составе:

1. Объектовое оборудование РСПИ "Стрелец-Мониторинг"

**Решение комиссии**

Оборудование пожарной автоматики, смонтированное на объекте защиты, работоспособно, оборудование передачи тревожных сообщений обеспечивает корректную передачу сообщений, формируемую приемно-контрольным оборудованием пожарной автоматики. Замечаний комиссии в процессе комплексного опробования нет.

**Заключение комиссии:**

Принять оборудование объекта в промышленную эксплуатацию с "28"  
июля 2016 г.

Ответственное лицо на объекте защиты \_\_\_\_\_

Представитель Исполнителя \_\_\_\_\_

Представитель МЧС  
(если участвовал) \_\_\_\_\_

Представитель привлеченной организации  
(если участвовал) \_\_\_\_\_

Объект защиты МБДОУ Детский сад №50 зарегистрирован в  
(наименование объекта защиты)

ПАК «Стрелец-Мониторинг» ПЧ-ДДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС РФ по Республике Коми»

Обмен данными между ДЧ-ЦУКС и объектовой станцией объекта защиты с контролем канала связи подтверждаю. Объект защиты принят под охрану.

(ФИО, должность)

Зам. начальника центра по связи-  
Начальник отдела ИТ, АСУиС \_\_\_\_\_  
подполковник \_\_\_\_\_  
внутренней службы С.В. Киселев  
01.08.2016

