



Администрация муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»
Управление дошкольного образования администрации
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 60 компенсирующего вида»
г. Сыктывкара
(МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»
«Челядьыс 60 №-а компенсируйтана видзанін»
школаддз велддан Сыктывкарса муниципальной сьёмкуд
учреждение

Старовского ул. 26/1
г. Сыктывкар, Республика Коми, 167023
тел.: 8(8212) 32-31-90, факс: 8(8212) 32-31-90
ОКПО: 50400472, ОГРН: 1021100526116
ИНН/КПП: 1101484568/110101001
e-mail: MBDOUdetsad60@mail.ru
исх. № 236
от « 20 » авг 20 18 г.

ОНДПР г. Сыктывкара
Октябрьский пр-кт, 119а

**Информация о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений
требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара № 435/1/1 от 30.08.2017 г.**

МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» в лице заведующего Грегера Татьяны Георговны, действующей на основании Устава, извещает о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 435/1/1 от 30.08.2017 г.

1. По пунктам № 1,2,3 предписания были произведены работы по ремонту системы оповещения управления эвакуацией при пожаре на объекте МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида», расположенном по адресу: 167023, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Старовского, д.26/1, в помещениях № 1, № 33, № 35. В соответствии с Договором № 110/П-2018 от 27.03.2018г. с ООО «Кобра Гарант Коми» дополнительно были установлены: Блок речевого оповещения БРО «Рокот» - 1 шт., Громкоговоритель – 9 шт., Громкоговоритель настенный «Соната» - 9 шт. (копии документов прилагаются);
2. По пункту 4 предписания, в соответствии с Договором № 25 от 16.01.2018г. с ООО «Пожарная безопасность» были произведены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида», расположенного по адресу: 167023, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Старовского, д.26/1 составом Биопрен «МИГ-09». Также проведены испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (Протокол № 43 ООО «ПожПроф «Лидер») (копии документов прилагаются);

Решение исполнено с 28-го августа 2018 г.  20.08.18

3. По пункту 5 демонтирована дверь в помещение № 65, оставлена только перегородка между зонами тренажерной и сенсорной (в соответствии с паспортом БТИ от 22.12.2017г.).

4. В соответствии с информацией изложенной выше сообщаем, что предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 435/1/1 от 30.08.2017г полностью выполнено.

Заведующий МБДОУ № 66



Т.Г.Грегер

Приложения:

1. Копия Договора № 110/П-2018г. от 07.03.2018г. с ООО «Кобра Гарант Коми» по ремонту системы оповещения управления эвакуацией при пожаре;
2. Копия Договора № 25 от 16.01.2018г. с ООО «Пожарная безопасность» по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения
3. Копия технического паспорта от 22.12.2017г.